



г. Артемовский

« 13 » апреля 2022 г.

Протокол №1

испытания наружных пожарных лестниц

1. Организация–заказчик: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15», расположенный по адресу: Свердловская область, г.Артемовский, ул.Достоевского, 2^Б
(наименование и адрес испытываемого объекта)
2. Организация–подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Наш регион», лицензия №4-Б/00249 от 07 июня 2012 г. выдана Министерством Российской Федерации по делам ГО и ЧС.
3. Основание для выполнения работ: договор № ИПЛ 635/22 от 11.04.2022 г.
4. Наружная пожарная маршевая лестница №1 (длина лестницы 3,9м., с одной площадкой, количество ступеней – 13шт., количество заделок – 2, с ограждением длиной – 7,87м.)
(характеристика испытываемого объекта: длина лестницы (м), количество ступеней в лестнице, количество заделок крепления лестницы к стене, наличие ограждения)
5. Условия проведения испытаний Дневное время, ясная, безветренная погода
6. Средства испытания Испытательный стенд, лебедка, груза, динамометр
7. Визуальный осмотр лестницы Отклонение от требований НТД не обнаружено
8. Расчет величины нагрузки на лестницу Согласно формул 245-2001
9. Результат испытаний:

| № п/п | Наименование испытываемого элемента | Количество испытываемых точек | Нагрузка кН (кгс) | Результаты испытаний |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ступени лестницы | 3 | 1,80 (180) | Без отклонений |
| 2 | Марш лестницы | 1 | 3,82 (382) | Без отклонений |
| 3 | Площадка лестницы | 1 | 3,60 (360) | Без отклонений |
| 4 | Ограждения лестницы | 6 | 0,54 (54) | Без отклонений |
| 5 | Балки (заделки) | - | - | Без отклонений |

Выводы по результатам испытаний: Наружная пожарная маршевая лестница № 1 выдержала испытания и пригодна к дальнейшей эксплуатации

Директор
ООО «Наш регион»


/ ДЕРГАЧЕВ А.М. /
М.П.

Заведующий
МБДОУ №15


/ СМИРНОВА Е.А. /
М.П.



ООО «Наш регион»

ИНН 6677000158 КПП 667701001, тел.:8 (992) 013-22-05, e-mail:nr-art@mail.ru
Лицензия №4-Б/00249 от 07 июня 2012 г. на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

г. Артемовский

« 13 » апреля 2022 г.

Протокол №2

испытания наружных пожарных лестниц

1. Организация–заказчик: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15», расположенный по адресу: Свердловская область, г.Артемовский, ул.Достоевского, 2^Б
(наименование и адрес испытываемого объекта)
2. Организация–подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Наш регион», лицензия №4-Б/00249 от 07 июня 2012 г. выдана Министерством Российской Федерации по делам ГО и ЧС.
3. Основание для выполнения работ: договор № № ИПЛ 635/22 от 11.04.2022 г.
4. Наружная пожарная маршевая лестница №2 (длина лестницы 3,9м., с одной площадкой, количество ступеней – 13шт., количество заделок – 2, с ограждением длиной – 7,81м.)
(характеристика испытываемого объекта: длина лестницы (м), количество ступеней в лестнице, количество заделок крепления лестницы к стене, наличие ограждения)
5. Условия проведения испытаний Дневное время, ясная, безветренная погода
6. Средства испытания Испытательный стенд, лебедка, груза, динамометр
7. Визуальный осмотр лестницы Отклонение от требований НТД не обнаружено
8. Расчет величины нагрузки на лестницу Согласно формул ГОСТ Р 53254-2009
9. Результат испытаний:

| № п/п | Наименование испытываемого элемента | Количество испытываемых точек | Нагрузка кН (кгс) | Результаты испытаний |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ступени лестницы | 3 | 1,80 (180) | Без отклонений |
| 2 | Марш лестницы | 1 | 3,82 (382) | Без отклонений |
| 3 | Площадка лестницы | 1 | 3,60 (360) | Без отклонений |
| 4 | Ограждения лестницы | 6 | 0,54 (54) | Без отклонений |
| 5 | Балки (заделки) | - | - | Без отклонений |

Выводы по результатам испытаний: Наружная пожарная маршевая лестница № 2 выдержала испытания и пригодна к дальнейшей эксплуатации

Директор
ООО «Наш регион»


/ ДЕРГАЧЕВ А.М. /
М.П.

Заведующий
МБДОУ №15


/ СМИРНОВА Е.А. /
М.П.



ООО «Наш регион»

ИНН 6677000158 КПП 667701001, тел.:8 (992) 013-22-05, e-mail:nr-art@mail.ru
Лицензия №4-Б/00249 от 07 июня 2012 г. на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

г. Артемовский

« 13 » апреля 2022 г.

Протокол №3

испытания наружных пожарных лестниц

1. Организация–заказчик: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15», расположенный по адресу: Свердловская область, г.Артемовский, ул.Достоевского, 2^Б
(наименование и адрес испытываемого объекта)
2. Организация–подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Наш регион», лицензия №4-Б/00249 от 07 июня 2012 г. выдана Министерством Российской Федерации по делам ГО и ЧС.
3. Основание для выполнения работ: договор № № ИПЛ 635/22 от 11.04.2022 г.
4. Наружная пожарная маршевая лестница №3 (длина лестницы 4,5м., с одной площадкой, количество ступеней – 16шт., количество заделок – 2, с ограждением длиной – 8,52м.)
(характеристика испытываемого объекта: длина лестницы (м), количество ступеней в лестнице, количество заделок крепления лестницы к стене, наличие ограждения)
5. Условия проведения испытаний Дневное время, ясная, безветренная погода
6. Средства испытания Испытательный стенд, лебедка, груза, динамометр
7. Визуальный осмотр лестницы Отклонение от требований НТД не обнаружено
8. Расчет величины нагрузки на лестницу Согласно формул ГОСТ Р 53254-2009
9. Результат испытаний:

| № п/п | Наименование испытываемого элемента | Количество испытываемых точек | Нагрузка кН (кгс) | Результаты испытаний |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ступени лестницы | 4 | 1,80 (180) | Без отклонений |
| 2 | Марш лестницы | 1 | 3,90 (390) | Без отклонений |
| 3 | Площадка лестницы | 1 | 3,60 (360) | Без отклонений |
| 4 | Ограждения лестницы | 6 | 0,54 (54) | Без отклонений |
| 5 | Балки (заделки) | - | - | Без отклонений |

Выводы по результатам испытаний: Наружная пожарная маршевая лестница № 3 выдержала испытания и пригодна к дальнейшей эксплуатации

Директор
ООО «Наш регион»


/ ДЕРГАЧЕВ А.М. /
М.П.

Заведующий
МБДОУ №15


/ СМИРНОВА Е.А. /
М.П.



ООО «Наш регион»

ИНН 6677000158 КПП 667701001, тел.:8 (992) 013-22-05, e-mail:nr-art@mail.ru

Лицензия №4-Б/00249 от 07 июня 2012 г. на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

г. Артемовский

« 13 » апреля 2022 г.

Протокол №4

испытания наружных пожарных лестниц

1. Организация–заказчик: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15», расположенный по адресу: Свердловская область, г.Артемовский, ул.Достоевского, 2^Б
(наименование и адрес испытываемого объекта)
2. Организация–подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Наш регион», лицензия №4-Б/00249 от 07 июня 2012 г. выдана Министерством Российской Федерации по делам ГО и ЧС.
3. Основание для выполнения работ: договор № № ИПЛ 635/22 от 11.04.2022 г.
4. Наружная пожарная маршевая лестница №4 (длина лестницы 4,0м., с одной площадкой, количество ступеней – 12шт., количество заделок – 2, с ограждением длиной – 8,79м.)
(характеристика испытываемого объекта: длина лестницы (м), количество ступеней в лестнице, количество заделок крепления лестницы к стене, наличие ограждения)
5. Условия проведения испытаний Дневное время, ясная, безветренная погода
6. Средства испытания Испытательный стенд, лебедка, груза, динамометр
7. Визуальный осмотр лестницы Отклонение от требований НТД не обнаружено
8. Расчет величины нагрузки на лестницу Согласно формул ГОСТ Р 53254-2009
9. Результат испытаний:

| № п/п | Наименование испытываемого элемента | Количество испытываемых точек | Нагрузка кН (кгс) | Результаты испытаний |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ступени лестницы | 4 | 1,80 (180) | Без отклонений |
| 2 | Марш лестницы | 1 | 3,80 (380) | Без отклонений |
| 3 | Площадка лестницы | 1 | 3,60 (360) | Без отклонений |
| 4 | Ограждения лестницы | 6 | 0,54 (54) | Без отклонений |
| 5 | Балки (заделки) | - | - | Без отклонений |

Выводы по результатам испытаний: Наружная пожарная маршевая лестница № 4 выдержала испытания и пригодна к дальнейшей эксплуатации

Директор
ООО «Наш регион»



/ ДЕРГАЧЕВ А.М. /

Заведующий
МБДОУ №15



/ СМИРНОВА Е.А. /